

Ulusal Tip Onay Numarası : SS-2008-35-14/01

Ulusal Tip Onay Tarihi : 08.05.2008

Sayfa Numarası : 1

Açıklamalar :

Bu Ulusal Tip Onay Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün 06.05.2008 tarih ve 177108 sayılı yazı eki 05.05.2008 tarih ve TSE.14.20.04-75/33 AT - 0269 sayılı raporlarına istinaden, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak Bakanlığımızca 12.11.2004 tarih ve 25641 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiştir.

Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından imal edilen "BAYLAN" marka ön ödemeli soğuk su sayaçlarına ait teknik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

SIRA NO	MARKASI	MODELİ VEYA TİPİ	METROLOJİK ÖZELLİKLER
1	BAYLAN	AK-21	BAYLAN markalı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı: BAYLAN Mekanik Sayaç, AT Tip Onay Numarası: TR 07-01.75/33.029, Tip Onay Tarihi: 02.07.2007, TK-19 Tip/Model, Kuru Tip Ölçme Yöntemli, Maksimum Çalışma Basıncı (MÇB) 16 bar, Anma Debisi (Qn) 2,5 m ³ /h, Minimum Debi Q _{min} 0,05 m ³ /h, Maksimum debi Q _{max} 5,0 m ³ /h, Basınç Kaybı Sınıfı 1 bar, Maksimum su sıcaklığı 30°C, Giriş ve Çıkış Bağlantı Anma Çapı G1B, Yatay (H) konumlu, elektronik kontör gösterge çözünürlüğü 1 pulse, (1 pulse =1 litre), Maksimum Kontör yükleme kapasitesi 8 dijit, sayaç boyu 190 mm.


Bakan a.
Mustafa KASAL
Genel Müdür