

Ulusal Tip Onay Numarası : SS-2006-06-05

Ulusal Tip Onay Tarihi : 05.06.2006

Sayfa Numarası : 2

Açıklamalar :

Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından imal edilen Ön Ödemeli soğuk su sayaçlarına ait teknik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

SIRA NO	MARKASI	MODELİ VEYA TİPİ	METROLOJİK ÖZELLİKLER
1	BAYLAN	AK 11	Kuru Tip,Hız Esaslı, Çok Hüzmeli, Maksimum Çalışma Basıncı (MÇB) 10 Bar, Anma Debi (Qn) 2.5 m ³ /h, Minimum Debi (Q _{min}) 0,05 m ³ /h, Maksimum debi (Q _{max}) 5 m ³ /h, Maksimum Debide tespit edilem Basınç Kaybı 0,87 Bar, Maksimum su sıcaklığı 30°C, Sayaç Boyu 190 mm, Giriş ve Çıkış Bağlantı Anma Çapı G1B, Yatay (H) konumlu, elektronik kontör göstere çözünürlüğü 1 pulse, (1 pulse = 100 litre), Maksimum Kontör yükleme kapasitesi 7 dijit (5+2)


Dr. Atilla ŞAHİN
Ölçüler ve Standartlar
Genel Müdürü